



NOTE	
	LE CANALIZZAZIONI DI MANDATA E RIPRESA SONO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
2	LE CANALIZZAZIONI DI MANDATA INTERNE ALL'EDIFICIO SARANNO RIVESTITE ESTERNAMENTE CON GUAINA IN ELASTOMERO ESPANSO A CELLULRE CHIUSE O POLIETILENE ESPANSO DI SPESSORE CONFORME ALLA LEGGE 1091 ED IN OGNI CASO NON INFERIORE A mm 13. LA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO DEL RIVESTIMENTO ISOLANTE NON DOVRA' ESSERE SUPERIORE A 1 (uno)
3	LE CANALIZZAZIONI DI MANDATA, RIPRESA, PRESA ARIA ESTERNA ED ESPULSIONE ESTERNE ALL'EDIFICIO (in capenaru) SARANNO IN PANNELLO SANDWICH DI POLIURETANO (POLISOCIANATO) tipo PAL DOVRANNO ESSERE CONFORMI AL D.M. 31/03/2013 E ADATTE PER INSTALLAZIONI IN ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VVF PROTETTE ESTERNAMENTE CON LAMIERINO DI ALLUMINIO 6/10
4	TUTTE LE TUBAZIONI FLESSIBILI DI MANDATA E RIPRESA DI RACCORDO TRA CANALIZZAZIONI IN ACCIAIO E DIFFUSORI o BOCCHETTA SONO DEL TIPO ISOLATO IN CLASSE 1 (uno) DI REAZIONE AL FUOCO E INSONORIZZATE CON TUBAZIONE INTERNA TIPO ETAL RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE ESTERNO IN FIBRA DI POLIESTERE DELLO SPESSORE DI 25 mm CON PROTEZIONE ESTERNA IN ALLUMINIO RINFORZATO
5	TUTTE LE VALVOLE DI VENTILAZIONE DI MANDATA E RIPRESA SONO IN ACCIAIO VERNICIATO DI COLORE BIANCO RAL 9010 CON DISCO CENTRALE REGOLABILE
6	PREVEDERE PER TUTTE LE PORTE DEI SERVIZI WC UNA FESSURA SOTTOPORTA DI ALMENO 3-5 cm PER PERMETTERE IL PASSAGGIO DELL'ARIA IMPIANTO DI ESTRAZIONE
7	PREVEDERE PROTEZIONE AL FUOCO CON CARTONGESSO REI 60 TUTTE LE CANALIZZAZIONI A SOFFITTO CHE ATTRAVERSANNO COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
8	PREVEDERE SOLO PREDISPOSIZIONE DEI DIFFUSORI E REGOLATORI DI PORTATA DEI LOCALI AULE E CORRIDOI L'INSTALLAZIONE SARA' PREVISTA IN SECONDA FASE CON INSTALLAZIONE DEL RELATIVO RECUPERATORE DI CALORE IN COPERTURA

committente

Comune di Ponzano Veneto
Via. G.B. Cicogna
31050 Ponazzone Veneto TV

progettisti
ing. Mauro Bellinzani

collaboratori

consulenti

base progetto	
DEFINITIVO	
tipo elaborato	
PROGETTO IMPIANTO ARIA PRIMARIA	
titolo elaborato	
PIANTA PIANO COPERTURA	
scala	
1:100	
codice	
18_382	
numero di	inv.
DIM.00.05	A

bfA+
architettura design ingegneria

www.bfplus.it
info@bfplus.it

via mons. pericle antico 25 - 31046 oderzo tv
t. +39 0422 207015 - f. +39 1782745195