



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
TREVISO

Area Prevenzione Incendi

Trasmesso via PEC

Alla Ditta Comune di Ponzano Veneto
Pec Comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

Oggetto: Pratica n. **74702** – Valutazione del progetto riguardante “scuola – palestra – Galileo Galilei”
in Comune di Ponzano Veneto via Borgo Ruga n° 19. -
Rif. Prot. n° 14416 del 10 luglio 2019.

In relazione alla domanda di parere di conformità in oggetto indicata riguardante l'attività di cui ai p.ti n° **67.4.C** e **65/1/B** dell'allegato I° al D.P.R. 01 agosto 2011, n° 151, si comunica che la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. medesimo risulta;

conforme ai criteri generali di prevenzione incendi.

a condizione che lo stesso venga integrato con le seguenti prescrizioni:

1. *sia garantita l'accessibilità dell'intero fabbricato ed il sicuro esodo in emergenza alle persone con ridotte e/o impedito capacità motorie, un adeguato numero di uscite al piano terra siano utilizzabili da tali persone. Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita vengano tenute in considerazione le disposizioni vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al D.Lgs. 503/96.*
2. *siano posizionati, all'ingresso, in luogo accessibile nonché adeguatamente segnalati, i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica.*
3. *sia installato, l'impianto di illuminazione di sicurezza lungo tutto il sistema delle vie di esodo fino a luogo sicuro.*
4. *l'impianto di allarme, sia in grado di avvertire tutti i presenti di una situazione di emergenza e sia in grado di funzionare anche in assenza dell'energia elettrica di rete.*
5. *siano posizionati, in numero sufficiente e di tipo adeguato, così come previsto dalla Valutazione dei rischi, appositi dispositivi per lo spegnimento di un principio d'incendio.*
6. *i ripostigli ed i locali deposito siano realizzati conformemente al p.to 6.2 del DM 26.08.92 comprese le misure di compartimentazione ed aerazione previsti.*

7. *sia garantita la presenza di personale adeguatamente formato/informato, nella lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività.*

anche per quanto non espressamente rilevabile dalla documentazione tecnica allegata l'attività scolastica sia realizzata nel rispetto integrale del DM 26.08.1992.

Al termine dei lavori, e prima dell'inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011 codesta Ditta dovrà produrre a questo Comando la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)** unitamente alle dichiarazioni e certificazioni redatte secondo quanto specificato nell'allegato II° al D.M. 7.8.2012 ed in conformità ai modelli di cui al Direttore Centrale per Prevenzione Incendi e la Sicurezza Tecnica, DCPST n° 72 del 16.05.2018 atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Il responsabile dell'Istruttoria
I. A. Claudio Meneghetti

*firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del
nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del
D.Lgs.n. 39/1993*

Per il Comandante prov.le
(Lomoro)
D.V.D. Giuseppe Quinto

FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

Via Santa Barbara, 5 – 31100 TREVISO

Centralino Uffici Amministrativi
* **Prevenzione Incendi**
Sala Operativ

Tel. 0422/358.111
Tel. 0422/358.127-128-129
Tel. 0422/358.100-101 - soccorso



E-mail: comando.treviso@vigilfuoco.it
E-mail certificata: com.treviso@cert.vigilfuoco.it